



AVISO DE INSPECCIÓN

Estimado residente:

El Departamento de Miami-Dade Fire Rescue realizó recientemente una inspección a las áreas comunes de este edificio. Esta inspección incluyó la revisión de que los aspectos presentados a continuación en cuanto a protección contra incendios y seguridad se encuentren en condiciones de funcionamiento adecuadas:

- Sistemas de salidas de emergencia; puertas de salida, pasillos, escaleras, etc.
- Señales de salida y sistema de luces de emergencia, según aplique
- Extintores en su lugar y con el mantenimiento adecuado
- Sistemas de alarma contra incendios, según aplique, instalados y en buenas condiciones operativas
- Sistemas automáticos de extinción, según aplique, instalados y en buenas condiciones operativas
- Conductos de basura y ropa sucia, según aplique, en buenas condiciones operativas

Teniendo en cuenta que solo se inspeccionan las áreas comunes del edificio y a fin de promover y asegurar su seguridad, le ofrecemos la siguiente información de seguridad:

- Se requiere la instalación en cada habitación, y fuera de cada una de ellas, de alarmas detectoras de humo que funcionen con el sistema eléctrico del edificio; un electricista con licencia deberá instalar las alarmas detectoras de humo
- Las alarmas detectoras de humo que funcionen con baterías se consideran un sustituto aceptable en el caso de las habitaciones
- Revise las alarmas detectoras de humo cada mes de acuerdo con las instrucciones del fabricante; coloque un recordatorio en el filtro de su aire acondicionado
- Cambie las baterías de las alarmas detectoras de humo una vez al año
- Las ventanas de las habitaciones son un medio secundario de escape, manténgalas libres de obstáculos
- Verifique que todas las ventanas de las habitaciones se puedan abrir fácilmente desde adentro; de existir rejas antirrobo estas deberán abrirse desde la parte de adentro de la habitación
- Las cerraduras de las puertas deberán dejar a los ladrones fuera, no encerrar a su familia; asegúrese de que todas las cerraduras de las puertas se puedan abrir desde adentro sin utilizar una llave
- Compruebe que las extensiones eléctricas no estén gastadas o dañadas, sustitúyalas de ser necesario
- Nunca pase cables eléctricos a través de puertas, ventanas, paredes, o techos; nunca coloque cables de extensión debajo de alfombras, ni ponga nada encima de ellos

Si necesita más información sobre seguridad, visite nuestro sitio web www.miamidade.gov/fire/.

